



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpu-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ

(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

Предписание № 46 / 1 / 38

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 11
г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного); заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания - начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 46 от «02» июня 2017 года
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 00 мин. "29" июня 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "29" июля 2017 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД по Правобережному району РСО-Алания майором внутренней службы Муртазовой Вероникой Тамерлановной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

проводившей внеплановую проверку здания, помещений и территории Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Крайний № 4 проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заподушкой МКДОУ «Детский сад № 11 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алания
Такасой Тамарой Ибрагимовной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) в нормативном нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требованиям которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1	В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП II-35-76* п.15.15 *);	02.04.2018г.	
2	Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток оборудовать приспособлениями для samozакрывания и уплотнения в притворах.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; п.6.18* СНиП 21-01-97*);	02.04.2018г.	
3	Оборудовать котельную внутренним противопожарным водоснабжением.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП II-35-76* п.17.3.4);	02.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое и юридическое лицо в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- обладатели имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим законодательством.

Старший инспектор ОНД
по Правобережному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
Муртазова В.Т.

(должность, фамилия, инициалы подписавшего
по пожарному надзору)

«29» июня 2017 года

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель
Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 11 г.Беслана»
Правобережного района РСО-Алания
«30» 06 2017 года

